

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,  
E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Планета Детства» города Рубцовска Алтайского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение пункта 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в ходе профилактического визита в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

**в период:**

с «21» марта 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «21» марта 2023 года, 10 час. 30 мин.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Котлячковой Еленой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Проведено:** ПМ – профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федера- | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---------------------------|----------------------|
|       |  |  |                           |                      |

|    | с указанием конкретного места выявления нарушения  | ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                             | обязательных требований пожарной безопасности |  |
|----|--|--|---|--|
| 1. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, 1, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (Двери под номером 7 и 8) | П. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476 | 15.05.2023                                    |  |
| 2. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, 1, ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации поверх покрытий полов не прикреплены к полу.                                 | п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479                | 15.05.2023                                    |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 15 мая 2023 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

*Меркатор Шеняфессков Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Е.В. Котлячкова

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*Спис*

(подпись)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,  
E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 641 /**

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Планета Детства» города Рубцовска Алтайского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение пункта 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в ходе профилактического визита в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

**в период:**

с «21» марта 2023 года, 10 час. 30 мин.  
по «21» марта 2023 года, 11 час. 00 мин.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Котлячковой Еленой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Проведено:** ПМ – профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № П/П | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- | Срок устранения нарушения обязательных требо- | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
|       |  |  |   |                      |





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,  
E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Планета Детства» города Рубцовска Алтайского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение пункта 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в ходе профилактического визита в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

**в период:**

с «21» марта 2023 года, 11 час. 00 мин.  
по «21» марта 2023 года, 11 час. 30 мин.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Котлячковой Еленой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Проведено:** ПМ – профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- | Срок устранения нарушения обязательных требо- | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
|       |  |  |   |                      |

|    | нарушения   | жарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | ваний пожарной безопасности |  |
|----|---|---|-----------------------------|--|
| 1. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 187, двери, ведущие на эвакуационный выход (с северной стороны и двери из спортивного зала) открываются не по ходу движения                               | п.п. «д» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476 | 28.08.2023                  |  |
| 2. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 187, люк, ведущий в чердачное помещение, не соответствует по пределу огнестойкости заполнению проемов в противопожарных перекрытиях (EI-30)               | таб. 23,24 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                       | 28.08.2023                  |  |
| 3. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 187 руководитель организации не обеспечил дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476              | 15.05.2023                  |  |
| 4. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 187, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (выход № 2)  | пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476          | 28.08.2023                  |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 15 мая 2023 года, 28 августа 2023.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

*Федерина Шелестова Е.В.*


*Евсеев*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Е.В. Котлячкова

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,**

**E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 63 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Планета Детства» города Рубцовска Алтайского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение пункта 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в ходе профилактического визита в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

**в период:**

с «21» марта 2023 года, 11 час. 30 мин.

по «21» марта 2023 года, 12 час. 00 мин.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Котлячковой Еленой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Проведено:** ПМ – профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(ссылочное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- | Срок устранения нарушения обязательных требо- | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
|       |  |  |   |                      |

|    | нарушения  | жарной безопасности, требования которого (ых) нарушены   | ваний пожарной безопасности |  |
|----|--|--|-----------------------------|--|
| 1. | На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 38 В, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (выход № 2) | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476 | 15.05.2023                  |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 15 мая 2023 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

*Директор Шелефеев Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Е.В. Котлячкова

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*Е.В. Котлячкова*

(подпись)



(подпись)